



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Назарово

№ 42

« 29 » марта 2010г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта по результатам мероприятий по надзору от 29.03.2010г. в отношении Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Назаровский строительный техникум», директор Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Назаровский строительный техникум» Луценко Геннадий Сергеевич, адрес: Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда, 11, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные:

1. Нарушения п. 3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03) в части соблюдения площади на 1 рабочее место в кабинете информатики №2/7.

2. Нарушения п. 3.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в части оборудования оконных проемов в кабинете информатики №2/5 регулируемые солнцезащитными устройствами.

3. Нарушения п. 6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в части размещение рабочих столов с видеодисплейными терминалами (ВДТ) с учетом расстановки их боковой стороной к световым проемам в кабинетах информатики №2/5 и №2-7.

4. Нарушения п. 9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в части соблюдения расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов в кабинетах №2/5, №2/7, №2/8 и расстояния между рабочими столами с видеомониторами в на-

правлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора в кабинетах №2/5 и №2/7.

5. Нарушения п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в части оборудования кабинетов информатики подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте рабочими стульями, конструкция которых должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы и позволять изменять позу с целью снижения статистического напряжения мышц шейно-плечевого пояса и спины.

6. Нарушения п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части доведения до нормируемых показателей уровней искусственной освещенности в 8,8% замеров (в учебном кабинете №3/9 и полигоне каменных работ).

7. Нарушения ст. 34 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Новая редакция) в части прохождения медосмотра 18-тью сотрудниками.

8. Нарушения ст. 36 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Новая редакция) в части прохождения гигиенической подготовки 65-тью сотрудниками.

9. Нарушения п. 3.9 и п. 4.8 СанПиН 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних учебных заведений и профессионально-технических училищ» (далее СанПиН 42-121-4719-88) в части наличия в общежитии на каждом этаже туалетов и умывален, душевых (раздельных для юношей и девушек), гладильных комнат, оборудованных раковинами - мойками, столами для глажения, утюгами и электрическими розетками, встроенными шкафами.

10. Нарушения п. 4.9 СанПиН 42-121-4719-88 в части наличия в кладовых для хранения белья раковин с подводкой горячей и холодной воды.

11. Нарушения п. 5.2 СанПиН 42-121-4719-88 в части проведения покраски стен масляными красками на высоту 1,6 м. в помещениях с влажным режимом (санузлы, душевые), кладовых для хранения чистого и грязного белья.

12. Нарушения п. 5.3 СанПиН 42-121-4719-88 в части проведения покраски масляной краской потолков в помещениях с влажным режимом (душевые, постирочные, туалеты).

13. Нарушения п. 6.6 СанПиН 42-121-4719-88 в части наличия приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях душевых, постирочной и прачечной.

14. Нарушения п. 5 СП 979-72 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания прачечных» в части соблюдения непрерывности технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья в прачечной (наличия помещений сортировки белья и выдачи чистого белья).

15. Нарушения п. 8 СП 979-72 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания прачечных» в части оборудования отдельных входов для сдачи грязного и получения чистого белья.

16. Нарушения п. 7.13 СанПиН 42-121-4719-88 в части наличия защитной арматуры на лампах накаливания в холлах общежития.

17. Нарушения п. 6.4 СанПиН 42-121-4719-88 в части целостности отделки стен и пола в коридорах общежития.

18. Нарушения п. 2.2.3.19 СанПиН 2.4.3.1186-03 в части наличия гардеробных для верхней одежды, туалетов, душевых в учебно-производственных мастерских.

Срок устранения вышеуказанных нарушений до 01.03.2011 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ФГОУ СПО «Назаровский строительный техникум».

Начальник территориального отдела –
главный государственный
санитарный врач
по г. Назарово
и Назаровскому району



В.И. Латтеган

Получил 29.03.2010